

Świercze, dnia 01.06.2020

Gmina Świercze
06-150 Świercze, ul. Pułtуска 47

ODPOWIEDŹ **na zapytanie wykonawcy do SIWZ**

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej nr 340541W w miejscowości Dziarno, gm. Świercze

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji do SIWZ informuje, że:

Pytanie

Jak jest prawidłowa szerokość poboczy? Gdyż między projektem a przedmiarem robót są rozbieżności.

Odpowiedź

Wystąpił błąd w przedmiarze robót. Powierzchnia poboczy powinna wynosić: 1430,50 m². Szerokość poboczy tak jak w projekcie: 0,75m. Długość odcinka: 967m.

Do wyceny proszę przyjąć powierzchnię poboczy 1430,5m².

Z poważaniem
/-/ Wójt Gminy Świercze